



**CENTRUM
NAUKOWO - BADAWCZE
OCHRONY
PRZECIWPÓŻAROWEJ**
im. Józefa Tuliszowskiego

05 - 420 Józefów koło Otwocka
ulica Nadwiślańska 213

Egz. Nr **1** dla Zleceniodawcy

ORZECZENIE Nr*009 / BM-1*** 2001**

WYRÓB

Profil okiennie-drzwiowy z PVC

TYP

system FORIS

PRODUCENT

**GARBALINSKI Polska Sp. z o. o.
61-312 Poznań, ul. Ostrowska 388**

DYSTRYBUTOR
LUB DOSTAWCA

**GARBALINSKI Polska Sp. z o. o.
61-312 Poznań, ul. Ostrowska 388
tel. (0 61) 87-44-100; fax (0 61) 87-44-299**

OGÓLNE
DANE
TECHNICZNE

Podstawowy skład:

- polichlorek winylu,
- stabilizator wapniowo – cynkowy,
- komponenty

BADANE
PARAMETRY
LUB CECHY

**Określenie wskaźnika zapalności „i” oraz wskaźnika spalania „c”
wg PN-B-02874:1996**

*) kolejny numer orzeczenia wydanego w danym roku

**) symbol Zakładu CNBOP

***) dwie ostatnie cyfry roku, w którym wydano orzeczenie

**Wyniki badań
i ich interpretacja**

$i_{\text{sr}} = 0,25$ $c_{\text{sr}} = 0,75$

materiał trudno zapalny

wg PN-B-02874:1996, załącznik A

PODSTAWA WYDANIA ORZECZENIA:

GARBALINSKI Polska Sp. z o. o. 61-312 Poznań, ul. Ostrowska 388,

(nazwa, adres, numer i data pisma wnioskodawcy)

pismo z dnia 12.03.2001 r. Sprawozdanie badań nr 211/BM-1/2001 z dnia 14.05.2001 r.

Badania wykonało laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji

(numer i data opracowania sprawozdania z badania)

- certyfikat akredytacji Nr L/60/2/99 w zakresie badań okładzin, wykładzin ściennych i sufitowych oraz elementów wykończenia wnętrz.

DOKUMENTACJA IDENTYFIKUJĄCA WYRÓB:

Charakterystyka techniczna zamieszczona w piśmie zlecającym.

- U W A G I:**
1. Badanie wykonano zgodnie z PN-B-02874:1996
 2. Orzeczenie funkcjonuje łącznie ze sprawozdaniem z badań nr 211/BM-1/2001
 3. Innych uwag brak.

Niniejsze orzeczenie może ulec zmianie lub unieważnieniu po przedstawieniu dowodów uzasadniających potrzebę wprowadzenia poprawek lub unieważnienia orzeczenia. Niniejsze orzeczenie traci ważność w przypadku wprowadzenia zmian w konstrukcji lub technologii wytwarzania wyrobu.

Niniejsze orzeczenie nie zwalnia od obowiązku uzyskania od kompetentnego organu zezwolenia na wytwarzanie i stosowanie (dystrybucję) ocenianego wyrobu.

KIEROWNIK
PRACOWNI

KIEROWNIK
ZAKŁADU

DYREKTOR

KIEROWNIK LABORATORIUM BM-1

M. Suhecka
st. kpt. inż. Małgorzata Suhecka

~~Z-ca DYREKTORA
ds. TECHNICZNYCH~~

T. Sobieraj
st. kpt. mgr inż. Tomasz Sobieraj

Józefów, dnia 14 maja 2001 r.